

Учётный номер:
28220061000202487236 от 07.07.2022 г.
Ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/12559355>



Отметка о согласовании или несогласовании
(дата и реквизиты) проведения выездной
проверки с органами прокуратуры*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Амурской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Свободному и
Свободненскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

676456, Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, д. 87

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки внеплановой

(плановой/внеплановой)

от «07» июля 2022 г., 09 час. 22 мин. №58

1. Решение принято: Главным государственным инспектором г. Свободного и Свободненского района по пожарному надзору – начальником ОНПР по г. Свободному и Свободненскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области Герцогом Евгением Александровичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании: статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпункта «б» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 № 448)

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с исполнением пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросу повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения противоправных деяний в сфере жилищно-коммунального хозяйства от 09.06.2022 №Пр-1017

(указываются:

1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Герцог Евгений Александрович, главный государственный инспектор г. Свободного и Свободненского района по пожарному – начальник ОНПР по г. Свободному и Свободненскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области;

2) Киптилый Олег Витальевич, заместитель главного государственного инспектора г. Свободного и Свободненского района по пожарному – заместитель начальника ОНПР по г. Свободному и Свободненскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области;

3) Лысова Елена Викторовна, государственный инспектор г. Свободного и Свободненского района по пожарному – инспектор ОНПР по г. Свободному и Свободненскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области;

4) Петренко Елизавета Александровна, государственный инспектор г. Свободного и Свободненского района по пожарному – инспектор ОНПР по г. Свободному и Свободненскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты: без привлечения

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): без привлечения

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении: зданий, помещений, сооружений на линейных объектах, территорий, земельных участков к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 676455, Амурская область, г. Свободный, ул. Октябрьская, д. 55 (хостел)
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» ГОРОДА СВОБОДНОГО (ИНН: 2807013900, ОГРН: 1062807011123; юридический адрес: 676454, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 Лет Октября, д. 95, каб. 3; Директор: Коновалов Артем Викторович)
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательных требований Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Приказ Росстандарта от 14.07.2020 N 1190)
(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не применяются
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «18» июля 2022 г., 10 час.00 мин.
по «29» июля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
10 рабочих дней
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:
(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

- правоустанавливающие документы;
- документы распорядительного характера;
- предоставить проектную документацию на здание (помещение);
- акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты: автоматических установок пожаротушения (акт приемки АУПТ в эксплуатацию и справка организации, обслуживающей АУПТ, об исправности); автоматической пожарной

сигнализации (акт приемки АУПС в эксплуатацию и справка организации, обслуживающей АУПС, об исправности); наружного противопожарного водоснабжения (справка о наличии или отсутствии пожарных гидрантов, пожарных водоемов); внутреннего противопожарного водоснабжения (акты проверок работоспособности кранов, если имеются внутренние пожарные краны); оповещения людей о пожаре (акты приемки, если требуется по нормам);


- протоколы испытания наружных пожарных лестниц;
- первичные средства пожаротушения (справка о наличии огнетушителей с указанием общей площади помещений, типа, количества и даты выпуска (перезарядки) огнетушителей);
- акты проверок состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий (если таковые имеются);
- поэтажные планы (схемы) объекта.
- документы по организации технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты (копии лицензий и договоров на техническое обслуживание систем АУПТ, АУПС, оповещения с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности);
- документы, удостоверяющие прохождение обучения работников мерам пожарной безопасности (в соответствии нормативно-правовыми актами, принятыми в субъекте, регламентирующими порядок и категории обучаемых);
- для руководителей, инженерно-технического персонала, лиц, ответственных за пожарную безопасность, лиц, имеющих право проводить противопожарный инструктаж, работников предприятия (проводящих огневые и сварочные работы): копии квалификационных удостоверений по обучению мерам пожарной безопасности (занятий по программе пожарно-технического минимума, противопожарного инструктажа); копии (выписки) из журналов противопожарных инструктажей с работниками (вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте) по установленной форме журналов;
- организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), требующиеся в объеме, предусмотренном нормативными правовыми документами в области пожарной безопасности: копия приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; копия общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности; копии инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывоопасного участка (мастерской, цеха, помещения).

14. Указание иных сведений: В соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (в редакции постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 1016) должностными лицами, уполномоченными для проведения проверки может быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Главный государственный инспектор
г. Свободного и Свободненского района
по пожарному надзору Герцог Е.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о проведении выездной проверки)



(подпись)

Петренко Елизавета Александровна, государственный инспектор г. Свободного и Свободненского района по пожарному надзору: тел. 8 (41643) 3-53-76; E-mail: ogpnsvobodniy@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ОТМЕТКА

об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки*

Настоящее решение мне предъявлено одновременно со служебным удостоверением должностным лицом, осуществляющим проверку. Для проведения проверки выделены представители, уполномоченные присутствовать при проведении проверки, получать под расписку акт проверки с приложениями.

(должность, ф., и., о., уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

ОТМЕТКА

о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием *единого портала* государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:



Телефон доверия: Главное управление МЧС России по Амурской области 8 (4162) 53-99-99

Учётный номер: 28220061000202487236 от 07.07.2022 г.
Ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/12559355>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Свободному и
Свободненскому району УНПР ГУ МЧС России по Амурской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

«26» июля 2022 г., 11 час. 00 мин. №58
(дата и время составления акта)

676456, Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, д. 87, каб. 23
(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №58 от 07 июля 2022 года, №28220061000202487236 (<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/12559355>)
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Киптилым Олегом Витальевичем, заместителем главного государственного инспектора г. Свободного и Свободненского района по пожарному надзору; Петренко Елизаветой Александровной, государственным инспектором г. Свободного и Свободненского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: без привлечения

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): без привлечения

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» ГОРОДА СВОБОДНОГО (ИНН: 2807013900, ОГРН: 1062807011123; юридический адрес: 676454, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 Лет Октября, д. 95, каб. 3; Директор: Коновалов Артем Викторович)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

1) Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 676455, Амурская область, г. Свободный, ул. Октябрьская, д. 55 (хостел)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

2) Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» ГОРОДА СВОБОДНОГО

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«18» июля 2022 г., с 11 час.00 мин. по 12 час. 00 мин.

«26» июля 2022 г., с 10 час.00 мин. по 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с " " г., час. мин. по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: (часы, минуты)

2 дня/2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

7. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

«18» июля 2022 г., с 11 час.00 мин. по 12 час. 00 мин.

«26» июля 2022 г., с 10 час.00 мин. по 11 час. 00 мин.

по месту: 676455, Амурская область, г. Свободный, ул. Октябрьская, д. 55

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 26.07.2022 г., предписание №58/3 от 26.07.2022г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности; протокол об административном правонарушении №118 от 26.07.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

8. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; документы, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

9. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

~~1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;~~

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
2.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
3.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
4.	Коридор, ведущий непосредственно наружу, не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения и эвакуацией при пожаре, не установлены пожарные извещатели	ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, таблица 1, 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
5.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
6.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными XVIII разделом Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479	п. 2, 392, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
7.	Не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	Директор МАУ «ЦСП»

	безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования	утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	г. Свободного Коновалов Артем Викторович
8.	На объекте защиты, приспособленного для временного пребывания людей, в номерах (комнатах) не вывешиваются планы эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
9.	На объекте защиты, приспособленного для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
10.	Перед приемно - контрольным прибором АУПС и СОУЭ не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
11.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479; ст. 4,5,89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.3. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
12.	На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Артем Викторович
13.	Ширина пути эвакуации общего коридора менее 1,0 м, фактически составляет 0,73 м при двустороннем	ст. 4, 5, 52, 53, 80, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного

	расположении дверей (комнаты 35, 37 и 39). (При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.)	требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.2, 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Коновалов Викторович Артем
14.	Двери эвакуационных выходов с комнат 36 и 38 блокируются	п/п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Викторович Артем
15.	В помещение кухни снята дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п/п «д» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Викторович Артем
16.	На путях эвакуации с помещения кухни имеется перепад высот менее 0,45 м, а именно составляет 3 см	ст. 4, 5, 80, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.2, 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п/п «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Викторович Артем
17.	Ширина эвакуационных выходов с комнат в общий коридор составляет менее 0,8 м, фактически эвакуационный выход с комнаты №35 составляет 0,71 м; с комнаты №36 - 0,73 м; с комнаты №37 - 0,70 м; с комнаты №38 - 0,71 м; с комнаты №39 - 0,73 м	п. 4, 5, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4., 4.1.5., 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Викторович Артем
18.	Дверь эвакуационного выхода с общего коридора в объем в восточной лестничной клетки заблокирована	п/п. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	Директор МАУ «ЦСП» г. Свободного Коновалов Викторович Артем

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

№ п/п	Вид устраненного нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) устранены
1	2	3
1.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 30, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479
2.	Перед приемно - контрольным прибором АУПС и СОУЭ не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479
3.	На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479
4.	На путях эвакуации с помещения кухни имеется перепад высот менее 0,45 м, а именно составляет 3 см	ст. 4, 5, 80, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.2, 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п/п «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479

К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 26.07.2022 г., предписание №58/3 от 26.07.2022г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности; протокол об административном правонарушении №118 от 26.07.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора г.Свободного и Свободненского района по пожарному надзору Киптилий О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Государственный инспектор г. Свободного и Свободненского района по пожарному надзору Петренко Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Петренко Е.А., государственный инспектор г. Свободного и Свободненского района по пожарному надзору; тел.8(41643)3-53-76; Email: ogpnsvobodniy@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

ОТМЕТКА

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, дата, время ознакомления, подпись)

ОТМЕТКА

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Телефон доверия: ГУ МЧС России по Амурской области 8 (4162) 53-99-9